

Prohlášení o shodě

podle § 5 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění nařízení vlády
č. 163/2002 Sb. nařízení vlády č. 312/2005 Sb. nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

Výrobce: SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.
378 03 Majdalena
IČO: 49050648,
DIČ: CZ49050648

Prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že níže uvedený výrobek:

Stavební objekty

**Trafostanice, rozvodny, regulační stanice plynu, plnicí stanice
CNG a autobusové čekárny**

jsou z hlediska použití pro tyto účely bezpečné.

Regulační stanice plynu jsou vyráběny dle typových projektů GasNet s.r.o. včetně odhlučnění a požární odolnosti. Stěnové a stropní konstrukce jsou vyrobeny včetně základové konstrukce, vany z vodostavebního betonu C 25/30.

Výše uvedený výrobek splňuje základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb. o požadavcích na zajištění radiační ochrany.

Výrobce SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. uplatňuje opatření ve výrobě a kontrolní postupy, které zabezpečují shodu všech výrobků uváděných na trh.

Jako podklady pro prohlášení o shodě byly použity tyto dokumenty:

Certifikát výrobku č. 204/C5/2020/020-043703 ze dne 22.11.2023

Prodlužuje dobu platnosti stavebně technické osvědčení č. 020 – 043701 ze dne 22.11.2023

Zpráva o dohledu č. 020 - 047757 ze dne 26.04.2023

Protokol o kontrolní zkoušce č. 020 - 047756 ze dne 26.04.2023

Posouzení požární odolnosti č. P-006/13/AO204 - Prefabrikovaný kontejner vyhoví požární odolnosti REW 90 DP1

Posouzení požární odolnosti č. P-036/13/AO204 - Bylo prokázáno že jedno a dvoukřídlové požární uzávěry vyhoví požární odolnosti EI 15 DP1; EI 30 DP1;
EI 60 DP1

Vydané autorizovanou osobou č. 204 - Technický a zkušební ústav stavební, s.p. pracoviště
České Budějovice, Nemanická 441.

V Majdaleně dne: 08.01.2024


Ing. Michal Hamerník
ředitel společnosti
 IČ 490 50 648
DIČ CZ49050648
SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.
378 03 Majdalena